



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2338 -15/ 18. 11. 2019
ГР. БУРГАС

ДО
ЕТ „ГРЕЙН-ЯНКО ГЕОРГИЕВ“
УЛ. „ЦВЯТКО РАДОЙНОВ“ № 56
С. ДЕБЕЛТ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод по улица от о.т. 77А-141А-78А до складова база в УПИ XXVII, кв. 43 по плана на с. Дебелт, община Средец /ПИ с ид. 20273.501.1172 по КККР на с. Дебелт/“, с възложител ЕТ „ГРЕЙН-ЯНКО ГЕОРГИЕВ“

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2338/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод по улица от о.т. 77А-141А-78А до складова база в УПИ XXVII, кв. 43 по плана на с. Дебелт, община Средец /ПИ с ид. 20273.501.1172 по КККР на с. Дебелт/“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с Изх. № 2338/2016г. за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за съхранение на земеделска продукция в УПИ XXVIII и УПИ XXVII, кв. 43, с. Дебелт, общ. Средец и обединяването им в нов УПИ XXVII, кв. 43, с. Дебелт, общ. Средец (ПИ №20273.501.1172 по КК)“, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо извършване на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата документация се представя за разглеждане изграждането на уличен водопровод ПЕВП Ф90х5,4 по улица от о.т.77А-141А-78А до складовата база в ПИ с идентификатор 20273.501.1172 по КККР на с. Дебелт, община Средец. Водопроводът е захранен от съществуващ уличен водопровод етернит ЕТ Ф80 по улицата, фиксирана от о.т. 77А-о.т. 77- о.т.170. Новият уличен водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби ПЕВП



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Ф90х5,4. Тръбите са с максимално работно налягане 1МРа. Предвидено е да се монтира пожарен хидрант ПХ 70/80 по средата на новопроектираното трасе. Тръбите на новопроектирания водопровод ще се положат в изкоп, като под тръбите са предвидени отсечки 10 см, а над теме тръба - 30см засипване с отсечки.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Трасето на разглеждания водопровод **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG 0000198 "Средецка река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000198 "Средецка река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

