



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2900 - (1)  
ГР. БУРГАС

20. 11. 2019

ДО  
ОБЩИНА АЙТОС  
ГР. АЙТОС, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 3

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно водоснабдяване на с. Чукарка, община Айтос”, с възложител ОБЩИНА АЙТОС


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2900/2019г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Външно водоснабдяване на с. Чукарка, община Айтос”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № 3855/17.06.2013г. за план/програма „ПУП-Парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на с. Чукарка, община Айтос от деривация „Камчия“, с възложител Община Айтос, с което е постановил, че планът не е изрично посочен в позициите на Приложение № 1 и № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Не са налични данни, че с реализацията на плана се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата информация възложителят информира за предстоящо изграждане на напорния водопровод от помпена станция „Соколово“ до Напорния водоем (220м<sup>3</sup>) над с. Чукарка, както и дооборудването на помпената станция с работна и резервна помпи плюс хлораторна станция. Трасето на напорния водопровод минава през селскостопански обслужващи пътища. Водопроводът ще се изпълни от ПЕВП тръби ф110/PN10 положени в изкоп с дължина 4452 м. Преди входа към напорния водоем на с. Чукарка трасето пресича третокласния път от селото към републиканската пътна мрежа.

Съоръженията, които ще се изпълнят по водопровода са калници - за източване на определени участъци от водопровода и въздушници с двойно действие - изпускане на въздух и засмукване на въздух. Освен в най-високите точки по надлъжния профил на водопровода двойно действащи допълнителни въздушници са предвидени и на разстояния



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



през около 600-650м. Последното осигурява, както безпроблемно източване и пълнене на водопровода, така и подтискане на преходните процеси при хидравличен удар.

В помпената станция ще се монтират две помпи (една работна и една резервна), а в помещението на хлораторното ще се достави и монтира дозаторно устройство за натриев хипохлорид и ще се изпълнят необходимите връзки.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС - ДВ бр. 77/27.09.2005г./ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Трасето на водопровода не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел. +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

