



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3012 -{1} 29. 11. 2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на „Реконструкция и преустройство на съществуваща административна сграда и склад в Медицински център с легла за наблюдение и лечение, кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ и аптека в УПИ IX-2048, масив 81, м. „Лъджа Йолу“, /ПИ с идентификатор 07079.2.2048, по КК на гр. Бургас/“; Полагане на кабели 0,4кV от БКТП в ПИ с идентификатор 07079.2.2660 по КК до електромерно табло на улична регулация на ПИ с идентификатор 07079.2.2048 по КК на гр. Бургас“, възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3012/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Реконструкция и преустройство на съществуваща административна сграда и склад в Медицински център с легла за наблюдение и лечение, кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ и аптека в УПИ IX-2048, масив 81, м. „Лъджа Йолу“, ПИ с идентификатор 07079.2.2048, по КК на гр. Бургас“; Полагане на кабели 0,4кV от БКТП в ПИ с идентификатор 07079.2.2660 по КК до електромерно табло на улична регулация на ПИ с идентификатор 07079.2.2048 по КК на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтиране на ново електромерно табло, на уличната регулация на ПИ с идентификатор 07079.2.2048, по КК на гр. Бургас. Ел. таблото ще бъде стандартно, тип ТЕПО за 1ТЕ+ТТ 300/5А за монтаж на фундамент, в което ще бъде монтиран 1 брой трифазен индиректен електромер. От ТНН на БКТП „Декатлон“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.2660 до ЕТ-ново ще се положат 2 броя нови кабели, тип NAY2Y 4x185кв. мм. Кабелите НН ще бъдат положени в изкоп 0,8/0,4м. При пресичане на пътя при имота на „Декатлон“ кабелите да бъдат изтеглени в PVC тръби ф 110 в бетонов кожух, положени в изкоп 1.1/0.4 м. А при пресичане на пътя до имота на новия медицински център, кабелите ще бъдат изтеглени в тръби положени чрез сондаж.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположените защитени зони са BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), и BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, **че площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

