



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-3010-11
ГР. БУРГАС,

12.12.2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Реконструкция на ВМрНН и монтаж на 4 броя нови стоманобетонни стълба и ново електромерно табло на новомонтиран стълб до о.т.203 в кв.23 по плана на с. Момина църква, община Средец“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3010/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВМрНН и монтаж на 4 броя нови стоманобетонни стълба и ново електромерно табло на новомонтиран стълб до о.т.203 в кв.23 по плана на с. Момина църква, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на ВМрНН и монтаж на 4 броя нови стоманобетонни стълба и ново електромерно табло на новомонтиран стълб до о.т.203 в кв.23 по плана на с. Момина църква, община Средец. Обектът на поръчката включва проектиране и изпълнение на присъединителни ел. съоръжения за включване към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД но „Конюшна“ в ПИ 29221.216.7 по плана на с. Момина църква. Общата дължина на трасето е 520м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Реконструкция на ВМрНН и монтаж на 4 броя нови стоманобетонни стълба и ново електромерно табло на новомонтиран стълб до о.т.203 в кв.23 по плана на с. Момина църква, община Средец“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентиранието с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на две защитени зони /33/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002066 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010г. на

Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/2010г.), изм. със Заповед №РД-83/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и BG0000219 „Дервентски възвишения 2” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се очаква значително отрицателно въздействие върху по-горе описаните защитени зони. Не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

Обръщаме, Ви внимание, че:

Съгласно т.б.3 от Заповед № РД-533/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/2010г.) за обявяване на защитена зона BG0002066 „Западна Странджа” за опазване на дивите птици „6.3. В границите на защитената зона се забранява изграждането на необезопасени за птици въздушни електропреносни мрежи“. В тази връзка при реконструкцията и изграждането на ВМрНН е необходимо същите да се обезопасят по подходящ начин.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

