



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1714 (28)

ГР. БУРГАС,

17. 12. 2019

ДО

„НЮ ЕЙДЖ – 2012“ ЕООД

УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА“ №5, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод и дъждовна канализация за УПИ I-19 и УПИ II-19, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ с възложител: „НЮ ЕЙДЖ - 2012“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1714/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод и дъждовна канализация за УПИ I-19 и УПИ II-19, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външен водопровод и дъждовна канализация за два новообразувани УПИ – УПИ I-19 и УПИ II-19, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено. Инвестиционното предложение се явява продължение на процедурирани по отношение на околна среда инвестиционни предложения за:

1. „Изграждане на бензиностанция, газостанция, мотел и монтаж на трафопост в поземлен имот № 015019, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ с възложител: „НЮ ЕЙДЖ - 2012“ ЕООД. За ИП е издадено Решение № БС-31-ПР/15.03.2019г. по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В решението е разгледано урегулирането и разделянето на ПИ № 015019 на два УПИ – I-19 с предназначение „За мотел“ и II-19, с предназначение „За бензино-газостанция и ТП“. Решението е с характер да не се извършва ОВОС и е влязло в сила на 15.04.2019 г.

2. „Изграждане на пътна връзка към търговски крайпътен обект – „Бензиностанция“ в УПИ II-19, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено на АМ „Тракия“ при км. 338+520 ляво и изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и отводнителен канал за дъждовни води в УПИ – I-19, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ с възложител: „НЮ ЕЙДЖ - 2012“ ЕООД. За ИП е издадено становище изх. № ПД-1714(26)/21.11.2019г. В писмото е постановено, че посочените дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От новопостъпилата информация става ясно, че възложителя предвижда да се направи връзка за захранване към единствения съществуващ водопровод в района за с. Вратица АЦ

DN 150mm. Връзката и трасето на новопроектирания водопровода е в поземлен имот с идентификатор 12245.0.113 с УПИ „за селскостопански път“. След този поземлен имот водопровода се разполага в локалното платно, успоредно на имотна граница на разстояние от 1,0 м. Новопроектираният тръбопровод се спира при границата на УПИ I-19. Довеждащият уличен водопровод е ПЕВП DN 90mm и ще захранва УПИ II-19, посредством водовземна скоба, а чрез своето бъдеще продължение и УПИ I-19. Питейно-битовото и противопожарно водоснабдяване ще се осъществи посредством отклонение към УПИ II-19 масив 15, от ПЕВП с диаметър 63mm. Предвижда се тротоарен спирателен кран на отклонението, а на 2м в имота да се разположи водомерна шахта, в която ще има бустър помпена станция за питейно-битови нужди и за пълнене на ПП-резервоар (помпена станция на линия на отклонението без черпателен резервоар). След водомерната шахта ще се изгради разклонение на този водопровод, като единия ще захрани сградата на бензиностанцията, а другият ще осигурява необходимото количество вода за противопожарни нужди и за поливната система. Дъждовната канализация е необходима за отвеждане на атмосферните води от пътната връзка, УПИ I-19 и УПИ II-19. При РШ5/Д той приема атмосферните води от УПИ I-19 и УПИ II-19.


Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод и дъждовна канализация за УПИ I-19 и УПИ II-19, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на водопровода и канализацията **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/ 16.11.2010г. /ДВ, бр.96/2010г./ С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Плазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

