



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1721 (5)
ГР. БУРГАС 18.12.2019

ДО ИВАН ТОДОРОВ
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-12, кв. 39 по плана ж.к. „Меден Рудник“, зона „В“, гр. Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.658.38 по КК на гр. Бургас“, с възложител ИВАН ТОДОРОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1721(2016г.)/4/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-12, кв. 39 по плана ж.к. „Меден Рудник“, зона „В“, гр. Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.658.38 по КК на гр. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. №ПД-1721(1)/01.08.2016г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с парти център в УПИ I-12, кв. 39 по плана ж.к. „Меден Рудник“, зона „В“, гр. Бургас“, с което е постановил, че посоченото инвестиционно предложение не е включено в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. №ПД-1721(3)/10.01.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на плътна ограда с височина 2.20м в УПИ I-12, кв. 39 по плана ж.к. „Меден Рудник“, зона „В“, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.658.38 по КК на гр. Бургас“, с което е постановил, че дейностите предвидени в инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата документация се разглежда изграждане на уличен водопровод с дължина 118 м, който има за цел да осигури вода за битово-питейни и противопожарни нужди на гореописания



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



имот. Водопровода ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност PE 100 PN10 с диаметър ф110x6.6 и е оразмерен да провежда необходимото водно количество за питейно-битови и противопожарни нужди. Към настоящия момент по улица, прилежаща към имота има изграден водопровод ПЕВП ф110, IIE 100 PN 10, от който ще се продължи до имота предвиден за водоснабдяване. Водовземаването ще се осъществи от края на съществуващия уличен водопровод, т. 5 при УПИ XII-7. Трасето на новия участък, продължава по същата улица на 1.0 м от тротоара до достигане на поземлен имот с идентификатор 07079.658.38 по КК на гр. Бургас. При водовземаването ще се монтира спирателен кран DN 100. За разлизанията на инвестиционното предложение е сключен тристранен Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи №2/12.01.2018 г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданото трасе на уличен водопровод **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,90км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **не се засяга** площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед №РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените,

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

