



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-7 (1)

ГР. БУРГАС,

13.01.2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ


Относно: Инвестиционно предложение: „Кабелна линия НН от съединителни муфи /с.м./ в точката на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТНН на ТП „Страхил“ до КРШ на ул. „Хан Аспарух“ № 17, пред ПИ 07079.608.313 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.608.208, УПИ IV- 1248, кв. 110 по плана на ЦГЧ гр. Бургас /ул. "Страхил" № 9/, за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-7/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от съединителни муфи /с.м./ в точката на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТНН на ТП „Страхил“ до КРШ на ул. „Хан Аспарух“ № 17, пред ПИ 07079.608.313 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.608.208, УПИ IV- 1248, кв. 110 по плана на ЦГЧ гр. Бургас /ул. "Страхил" № 9/, за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изтегляне на нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y - J 4x185 mm² от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел НН тип NAY2Y-J 4x185 mm² от ТНН на ТП „Страхил“ до КРШ на ул. „Хан Аспарух“ № 17 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с ид. 07079.608.208, УПИ IV - 1248, кв. 110 по плана на ЦГЧ гр. Бургас /ул. "Страхил" № 9/, за захранване на обект в същия имот. От новомонтираното комбинирано електромерно табло се изтегля нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y- J 4x185 mm² до съединителни муфи със съществуващия кабел, като се формира нова кабелна линия НН – ТП „Страхил“ – Новомонтирано комбинирано електромерно табло – КРШ на ул. „Хан Аспарух“ №17. Кабелът се полага в изкоп 0,45/0,8 м. (ш/д) под тротоарна настилка по ул. „Страхил“ и изтегля в PVC тръби в бетонен кожух при пресичане на ул. „Страхил“ в изкоп 0,45/1,1 м (ш/ д) до новомонтираното комбинирано електромерно табло. По цялата дължина на кабела се полага поцинкована стоманена шина 40/4 мм. За обекта на захранване има издадено Разрешение за строеж № П-22/16.04.2018 г от Община Бургас.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположените защитени зони са зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/28.11.2008 г.) и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, **че площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

