



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-65(1)

ГР. БУРГАС

15. 01. 2020

ДО

ГИНЧО КОРАЛСКИ

ГР. КАРНОБАТ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ XV-3249, кв. 161 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител ГИНЧО КОРАЛСКИ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-65/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ XV-3249, кв. 161 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.


Предвижда се монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 15 kWp, съставена от поликристални модули статично монтирани върху покривите на съществуващите сгради в УПИ XV-3249, кв. 161 по плана на гр. Карнобат. Имотът представлява дворно място с площ 460кв.м, с административен адрес: ул. „Девети септември“ № 12. В границите му съществуват жилищна сграда и гараж.

Присъединяването на централата ще се извърши към ТЕПО, съгласно Становище №4395041/05.11.2019 г. за условията и начина на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД. Захранващата линия от табло ГРТ на централата до ТЕПО е чрез въздушен кабел с дължина 13 м.

Основни характеристики:

- Фотоволтаични модули Sunrice SR-M660330- 30броя, SR-M660330340 - 15 броя
- Инвертор Huawei 15KTL– един брой
- Номинална АС мощност – 15 kW
- Ниво на напрежение на присъединяване към мрежата – 0,4 kV
- Брой на фазите - три
- Номинална честота на мрежата – 50 Hz
- Фактор на мощността:  $\cos \phi = 0.99$  (индуктивен)

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда/.

УПИ XV-3249, кв. 161 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/, произтичащи от условията и мерките в Становище по ЕО №1-2/2012г., издадено от Министъра на околната среда и водите.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

