



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-62 (1)
ГР. БУРГАС,

17. 01. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ


Относно: Инвестиционно предложение: „Кабел НН от ТНН на ТП „Калофер“ до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с ид. 07079.607.210 /УПИ VII-236, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“, ул. „Калофер“ 21Б/, гр.Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот; Кабел НН от комбинирано ЕТ на границата на ПИ с ид. 07079.607.210 до ново ЕТ в ПИ с ид. 07079.607.209 /УПИ VI-235, кв. 18 по плана на ж.к. „Лазур“, ул. „Калофер“ 23/, гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-62/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТНН на ТП „Калофер“ до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с ид. 07079.607.210 /УПИ VII-236, кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“, ул. „Калофер“ 21Б/, гр.Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот; Кабел НН от комбинирано ЕТ на границата на ПИ с ид. 07079.607.210 до ново ЕТ в ПИ с ид. 07079.607.209 /УПИ VI-235, кв. 18 по плана на ж.к. „Лазур“, ул. „Калофер“ 23/, гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на външно ел.захранване на жилищни сгради в ПИ с ид. 07079.607.209 и ПИ с ид. 07079.607.210 по КК на гр.Бургас. За целта ще се монтира ново комбинирано електромерно табло, тип ТЕПО 13M1T + 2бр. вертикални разединители на границата на ПИ с ид. 07079.607.210. Ел таблото ще се захрани с нов кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x240mm² от ТНН на ТП „Калофер“ - гр.Бургас. От новото комбинирано ТЕПО ще се изтегли нов захранващ кабел, тип NAY2Y-J 4x95mm² до ново ТЕПО 27M2T, в ПИ с ид. 07079.607.209. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 непосредствено в земя под тротоарни настилки. За жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.607.210 има издадено Разрешение за строеж № 19-„З“/10.05.2018 г, а за жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.607.209 има издадено Разрешение за строеж № 33-„З“/28.08.2019 г от Община Бургас.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположените защитени зони са **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че **разглежданите имоти няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

