



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-61 (А) 17. 01. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС-ЦЕНТЪР
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение: „Кабел НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на БКТП „712“ до ново електромерно табло тип ТЕПО11М15Т, монтирано на имотна граница пред ПИ с ид. 07079.820.1184 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас /УПИ LXII- 80, 81, кв. 82, кв. Сарафово/, за захранване на жилищни сгради в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-61/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на БКТП „712“ до ново електромерно табло тип ТЕПО11М15Т, монтирано на имотна граница пред ПИ с ид. 07079.820.1184 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас /УПИ LXII- 80, 81, кв. 82, кв. Сарафово/, за захранване на жилищни сгради в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот № 07079.820.1184 по КК на гр. Бургас. На границата на УПИ LXII - 80, 81, кв. 82 по плана на кв. Сарафово ще се монтира ново електромерно табло тип ТЕПО11М15Т. Електромерното табло ще се захрани с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x240 mm² от ТНН на БКТП 712. Кабелът ще се положи и изтегли в изкоп 0,4/0,8 м. непосредствено в земя под тротоарните настилки. За жилищната сграда има издадено Разрешение за строеж № И-16/15.04.2019 г. на Община Бургас.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не** попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не** подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето **не** попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не** попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатата близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че **площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

