



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-146 ~ (1) 03. 02. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО
УЛ. „АЛБАТРОС“ №2
ГР. ПРИМОРСКО

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ 10361.501.91 по КК на с. Велика, Община Приморско“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-146/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ 10361.501.91 по КК на с. Велика, Община Приморско“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект „Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ 10361.501.91 по КК на с. Велика, Община Приморско. Пред имот 10361.501.91 имма съществуващо електромерно табло, тип ТЕПО, което ще се демонтира и на уличната регулация на имота ще бъде монтирано ново ЕТ – електромерно табло, тип ТЕПО. От съществуващ стълб на ВМрНН срещу имота до новото ЕТ ще се положи кабел тип NAY2Y 4x35кв.мм. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ 10361.501.91 по КК на с. Велика, Община Приморско“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (прекеняване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).



Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/2007г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е **необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

