



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-183, 184 (1)

ГР. БУРГАС

07. 02. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК


ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на външно електрозахранване на жилищна сграда - секции „А“, „В“ и „С“ в поземлен имот с идентификатор 11538.502.424 (УПИ I – 6020, кв.11 по плана на гр. Свети Влас - юг) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, изграждане на нов трафпост тип БКТП в рамките на имота и монтаж на 6 бр. нови електромера“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-183, 184/2020 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно електрозахранване на жилищна сграда - секции „А“, „В“ и „С“ в поземлен имот с идентификатор 11538.502.424 (УПИ I – 6020, кв.11 по плана на гр. Свети Влас - юг) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, изграждане на нов трафпост тип БКТП в рамките на имота и монтаж на 6 броя нови електромера“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със склучен договор №4323034/2018 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ и „Евродом Недвижими“ ЕООД. Предвижда се изграждане на нов трафпост тип БКТП 20/0,4kV, 1x800 kVA в поземлен имот с идентификатор 11538.502.424 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър с цел електрозахранване на жилищна сграда в имота. БКТП е изцяло готово изделие, изработено от висококачествен бетон, с всички необходими хидро и топлоизолации и ще се състои от две основни части - бетонен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетонен покрив. В БКТП ще се обособят три сектора: за трансформатори - 1бр.; за разпределителна уредба - 20kV и за табло ниско напрежение. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителната мрежа 20kV ще се осъществява, като се разкъса съществуващ кабел 20kV БКТП „Синева“ - БКТП „Берлин“ и се положат 2 броя нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 mm²) от съединителни муфи до РУ 20kV на БКТП – нов . БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери: 4.10m x 3.00x1.00m. Кабелите 20kV ще се положат в изкопи с размери: 0,9/0,4m, като дължината на кабелното трасе ще е 34m. Предвижда се до външните фасади на сградите в поземлен имот с идентификатор 11538.502.424 по КК на гр. Свети Влас да се монтират 6 бр. нови електромерни таблица: ГРТ А – секция 1 тип ТЕПО 17M2T с възможност за монтаж на седемнадесет еднофазни, два трифазни електромера, монтирано до външната фасада на сграда А. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП – нов; ГРТ А – секция 2 тип ТЕПО 22M1T с възможност за монтаж на двадесет и два еднофазни и един трифазен електромер, монтирано до външната фасада на сград А. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП – нов; ГРТ В – секция 1 тип ТЕПО 25M1T с



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



възможност за монтаж на двадесет и пет еднофазни и един трифазен електромер, монтирано до външната фасада на сграда В. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП – нов; ГРТ В – секция 2 тип ТЕПО 24М с възможност за монтаж на двадесет и четири еднофазни електромера, монтирано до външната фасада на сграда В. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП – нов; ГРТ С – секция 1 тип ТЕПО 21М2Т с възможност за монтаж на двадесет е един еднофазни електромера и два трифазни електромера, монтирано до външната фасада на сграда С. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП – нов и ГРТ С – секция 2 тип ТЕПО 19М3Т с възможност за монтаж на деветнаесет еднофазни електромера и три трифазни директни електромера, монтирано до външната фасада на сграда С. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП – нов.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализиране на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения №№ 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009г.), изменена със Заповед № РД-76 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).



След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище; предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона и „Емине“. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промяните.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к.с. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

