



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2584 - (12)
ГР. БУРГАС

07. 02. 2020

ДО
СТОЙЧО БОГДАНОВ
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от съществуващ стълб №144 на електропровод СН „Крушевец“ до разпределително табло разположено в имот № 40124.27.110, местност „Садалово“, землище с. Крушевец, община Созопол” с възложител СТОЙЧО БОГДАНОВ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2584(2016г.)/10/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от съществуващ стълб №144 на електропровод СН „Крушевец“ до разпределително табло разположено в имот № 40124.27.110, местност „Садалово“, землище с. Крушевец, община Созопол”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-143-ПР/2016г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на дребни преживни животни с доилна зала, санитарно-битови помещения в имот № 000110, местност „Садалово“, землище с. Крушевец, община Созопол“.

Имот № 000110 по КВС съответства на имот № 40124.27.110 по КKKP, местност „Садалово“, землище с. Крушевец, община Созопол. Имотът е с трайно предназначение на територията „урбанизирана” и начин на трайно ползване „за стопански двор”.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабел 1kV от съществуващ стълб №144 на електропровод СН „Крушевец“ до разпределително табло разположено в имот № 40124.27.110, местност „Садалово“, землище с. Крушевец, община Созопол. Кабелът ще се положи в изкоп 1,1/0,6м(д/ш) върху слой от пясък с дебелина 10см и ще се засипе с пясък с дебелина 10см и трамбована пръст с дебелина около 25см. На ниво 35см от горния ръб на изкопа ще се положи сигнална лента от PVC фолио. Изкопът се дозасипва с пръст, която се трамбова на пластове 15-20см.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /около 2,3км/ е разположена защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

