



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-252 (N)
ГР. БУРГАС, 11. 02. 2020

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение: „Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.702.1012 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани пред ПИ 07079.702.1009, (кв. Ветрен, ул. „Родопи“, УПИ ХХ-576, кв.1), за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-252/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.702.1012 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани пред ПИ 07079.702.1009, (кв. Ветрен, ул. „Родопи“, УПИ ХХ-576, кв. 1), за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 07079.702.1009 (кв. Ветрен, ул. „Родопи“, УПИ ХХ-576, кв.1). За целта на границата на УПИ ХХ-576, кв.1, кв. „Ветрен“ ще се монтира ново електромерно табло тип ТЕПО 1М2Т. Новомонтираното електромерно табло ще се захранва с кабел 1 kV, тип NY2Y- J 4X35 mm² от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ с ид. 07079.702.1012. Кабелът ще се полага в изкоп 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки. За обекта на захранване „Жилищна сграда и домове ВиК връзки“, ситуирана в ПИ с идентификатор 07079.702.1009, кв. „Ветрен“, гр. Бургас има издадено Разрешение за строеж № О-17/12.03.2019 г. от Община Бургас.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

