



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-286 (1)
ГР. БУРГАС 13. 02. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на ТП „313“ до комбинирано ЕТ на границата на ПИ №07079.621.219 по КК, (УПИ VII, кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови"/ул."Кавала"/) и до ЕТ в ПИ №07079.621.102 по КК, (УПИ VI, кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови"); Кабел НН от комбинирано ЕТ на границата на ПИ №07079.621.219 по КК до ЕТ в ПИ №07079.621.102 по КК, (УПИ VI, кв. 33 по плана на ж.к."Братя Миладинови") за захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатори 07079.621.102 и 07079.621.219 по КК на гр. Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-286/2020г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на ТП „313“ до комбинирано ЕТ на границата на ПИ №07079.621.219 по КК, (УПИ VII, кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови"/ул."Кавала"/) и до ЕТ в ПИ №07079.621.102 по КК, (УПИ VI, кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови"); Кабел НН от комбинирано ЕТ на границата на ПИ №07079.621.219 по КК до ЕТ в ПИ №07079.621.102 по КК, (УПИ VI, кв. 33 по плана на ж.к."Братя Миладинови") за захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатори 07079.621.102 и 07079.621.219 по КК на гр. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.


Настоящото инвестиционно предложение е свързано с външно ел.захранване на жилищни сгради в ПИ 07079.621.102 и ПИ 07079.621.219 по КК на гр. Бургас.

Монтира се ново комбинирано електромерно табло, тип ТЕПО 13МЗТ + 2бр. вертикални разединители на границата на ПИ №07079.621.219. Електромерното табло се захранва с нов кабел 1кV от ТНН на ТП "313" - гр. Бургас.

От новото комбинирано ТЕПО се изтегля нов захранващ кабел до ново ТЕПО 1 /19М/ в ПИ 07079.621.102. Монтира се ново ТЕПО 2 /12М5Т/ в ПИ 07079.621.102. Електромерното табло се захранва с нов кабел 1кV от ТНН на ТП "313" - гр. Бургас.

Трасето на кабела минава през имоти:

- 07079.621.60 – ул. "Драма" - за второстепенна улица;
- 07079.621.89 – ул. "Гладстон" - за второстепенна улица;
- 07079.621.225 – ул. "Кавала" - за второстепенна улица;
- 07079.621.102 - за ниско застрояване .



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабелът се полага и изтегля:

- в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки на ул. "Драма", ул. "Гладстон" и ул. "Кавала";
- в PVC тръби ϕ 110мм, положени в изкоп 0,45/1,1м (ш/д) при пресичане на ул. "Драма" и ул. "Гладстон".

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

