



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-461
ГР. БУРГАС,

06.03.2020

ДО
ОБЩИНА БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №26
ГР. БУРГАС

На Ваш рег. индекс 32-00-82/2020г.

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводнения в кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-461/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводнения в кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводнения в кв. Сарафово, гр. Бургас, като целта на проектната разработка е осигуряване на техническа възможност за събирането, регулирането и отвеждането на повърхностните води от съществуващия водосток под републикански път I-9 с цел предпазване на урбанизираната територия на кв. Сарафово от наводнения.

Инвестиционното предложение има връзка с реализацията на „Рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“, за което има издадено положително становище изх. № 895/15.01.2013г. на компетентния орган РИОСВ – Бургас. То е свързано и с осигуряване на техническо решение за предотвратяване на наводнения в района на кв. Сарафово, гр. Бургас.

За справяне с проблема се предвижда изграждане на буферен (ретензионен) резервоар в ПИ 07079.820.221 – частна общинска собственост в урбанизирана територия (УПИ II, кв.5), с цел регулиране на повърхностни водни количества, които се формират при интензивни дъждове и които се изливат в съществуващата канализационна мрежа на кв. Сарафово. Аварийно възстановяване на смесен канал Ø 600 мм по ул. „Лазурна“, в участъка от ул. „Октомври“ до ул. „Родопи“.

Предвиденото техническо решение за защитни съоръжения, включва:

- *Входно съоръжение* - монолитно линейно съоръжение, приемащо и отвеждащо дъждовните води от съществуващ плочест водосток в буферния резервоар. Съоръжението ще се изпълни със светли размери дължина 6.00 м, ширина 1.00 м и дълбочина 1.10 м. Същото ще бъде покрито с метална решетка, клас на натоварване

D400. В съоръжението е предвидено да се заустват и дъждовните води от съществуваща решетка и съществуваща ревизионна шахта. Извършено е хидравлично оразмеряване, като е избрано светлата - полезна площ да бъде 5.25 м².

- *Изграждане на буферен (ретензионен) резервоар*, с цел регулиране на изпуснатите количества към мрежата, формирани от външен повърхностен отток в ПИ 07079.820.221. Конструкцията на буферния резервоар е монолитна стоманобетонна със светли размери: дължина 122.30 м и ширина 13.90 м (външно 123.00 м/14.60 м). Полезният обем на задържателя, комбиниран с източващото се константно водно количество (възлизащо на 350 л/сек.), възлиза на 8 800 м³. Източващото се водно количество ще се контролира посредством дросел /регулиращ орган/, като в настоящия проект се предвижда приложението на съпротивителни устройства от хидродинамичен тип (вихрови съпротивители/дросели). Дроселиращото съоръжение ще бъде прикрепено към стената на резервоара, от към изходящата тръба. Дроселът е с диаметър DN 600, мокър тип, изпълнен от материал AISI 316, снабден с плексигласов люк за ревизия и бленда за регулиране Q - H кривата на място. Той ще спомага за изпускане на постоянно количество вода, част от ретензионния обем. Ретензионният резервоар ще бъде обезопасен с метална ограда от готови оградни пана със стълбове през 2.50 м или 3.00 м, с височина от 2.00 м. Оградата ще бъде монтирана върху ограждащите стени на резервоара. Около задържателя ще се оформи подходяща вертикална планировка, така че нивото на терена ще се понижи с 0.30 м от кота горен ръб резервоар, за да се предотврати навлизането на кал и листна маса в него.

Константното водно количество, възлизащо на 350 л/сек. дъждовни води от задържателният резервоар ще се отвежда по новопроектиран канализационен колектор – Нов кол. I (от т.1 Нов кол. I (стена резервоар) до РШ1/Кол. I на дълбочина от 3.38 м до 4.66 м. Дължината на трасето е приблизително 74 м и ще се изпълни с наклон 0.29%, осигуряващ провеждането на 350 л/с. По дължината на трасето ще се изпълнят 2 бр. ревизионни шахти от готови бетонови елементи Ø1200 покрити с чугунени капаци Ø600, клас D400. Заустването на канализацията ще става в реконструирана ревизионна шахта РШ1/Кол. I, намираща се на ъгъла ул. „Октомври“ и ул. „Лазурна“.

- *Аварийно възстановяване на смесен канал Ø600 мм по ул. „Лазурна“, в участъка от ул. „Октомври“ до ул. „Родопи“*. Възстановяването на този смесен канал е с дължина приблизително 83м, с постоянен наклон на дъното 0.29% и с диаметър 600 мм. Реконструкцията ще се изпълни до заустване в съществуващ канал. колектор Б600 в добро експлоатационно състояние, част от системата, експлоатирана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. Машабните проучвания и видео-инспекция сочат, че оставащата част от канализационната мрежа в квартала безаварийно ще проведе водното количество от източването на резервоара.

Новопроектираният колектор - Кол. I от ревизионна шахта РШ1/Кол. I до РШ3/Кол. I ще се изпълни на дълбочина от 3.08 м до 4.38 м. Под тръбите ще се положи пясъчна подложка 0.10 м. По дължината на трасето ще се изпълнят 3 бр. ревизионни шахти от готови бетонови елементи Ø1200, покрити с чугунени капаци Ø600, клас D400.

Предвидена е реконструкция на общо 7 бр. сградни канализационни отклонения (СКО).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводнения в кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с посл. доп. и изм.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична

оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/ 2008г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.



Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

ИНЖ. КЕТИ МИЛЕВА

Заповед № РД-12/03.02.2020 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

