



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-666 ¹⁸¹ 18. 03. 2020
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: инвестиционно предложение „Кабели 1 kV от табло ниско напрежение на ТП „ТКЗС 1“ до нови електромерни табла с разпределителна част на границата на УПИ IV, кв. 8 и УПИ IV, кв. 6 и кабел 1 kV от електромерно табло с разпределителна част на границата на УПИ IV, кв. 6 до ел. табло на границата на УПИ V, кв. 7 по плана на „Бивш стопански двор“, гр. Айтос, община Айтос“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-666/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 1 kV от табло ниско напрежение на ТП „ТКЗС 1“ до нови електромерни табла с разпределителна част на границата на УПИ IV, кв. 8 и УПИ IV, кв. 6 и кабел 1 kV от електромерно табло с разпределителна част на границата на УПИ IV, кв. 6 до ел. табло на границата на УПИ V, кв. 7 по плана на „Бивш стопански двор“, гр. Айтос, община Айтос“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се полагане на кабели 1 kV от табло ниско напрежение на ТП „ТКЗС 1“ до нови електромерни табла с разпределителна част на границата на УПИ IV, кв. 8 и УПИ IV, кв. 6 и кабел 1 kV от електромерно табло с разпределителна част на границата на УПИ IV, кв. 6 до ел. табло на границата на УПИ V, кв. 7 по плана на „Бивш стопански двор“, гр. Айтос, община Айтос.

Новата кабелна разпределителна мрежа ниско напрежение ще се изпълнява с кабели тип NAY2Y 4x185 и NAY2Y 4x240, кабелни разпределителни шкафове и електромерни табла. Кабелите ще се полагат в изкопи с дълбочина 0,8м по съществуващите улици. Кабелните разпределителни шкафове и електромерни табла ще се монтират на фундамент, вкопан на дълбочина 0,6м от земната повърхност.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда/.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

