



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-561 (1)

ГР. БУРГАС,

23. 03. 2020

ДО

„РАТЕЛ“ ЕООД

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ. 43, ВХ. 2

ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Преработка по време на строителство на строеж изместване на съществуващ трафопост „8Е“ (тип БКТП 2х800 kV) и кабели СрН и НН към него в ПИ с идентификатор 07079.651.338 по КККР гр. Бургас (УПИ IV-43, кв. 127 по плана на ж.к. „Меден Рудник“), с възложител: „Рател“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-561/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Преработка по време на строителство на строеж изместване на съществуващ трафопост „8Е“ (тип БКТП 2х800 kV) и кабели СрН и НН към него в ПИ с идентификатор 07079.651.338 по КККР гр. Бургас (УПИ IV-43, кв. 127 по плана на ж.к. „Меден Рудник“)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация за инвестиционно предложение „Изместване на съществуващ трафопост „8Е“ (тип БКТП 2х800 kV) и кабели СрН и НН към него в ПИ с идентификатор 07079.651.338 по КККР гр. Бургас (УПИ IV-43, кв. 127 по плана на ж.к. „Меден Рудник“)“ е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 229/03.12.2014 г от Община Бургас. Възложителят предвижда промяна съгласно одобрения проект, която се състои в следното:


Кабели 20 kV

Съществуващите кабели 20 kV от ТП-14Е и между ТП-8Е (стар) и ТП „БОНИ“ да се муфират пред ТП-8Е (стар), като пред ТП-8Е (изместен) съществуващия кабел 20 kV да се разкъса и чрез 2 бр. съединителни муфи и 2 бр. нови парчета кабел 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 1X185RM/25 мм² се въведе в ТП-8Е (изместен). По този начин отпада необходимостта да се полага втори кабел 20 kV от ТП-8Е (стар) до ТП-8Е (изместен).

Кабели 1 kV

Съществуващ кабел 1 kV за бл. 358 се извежда от ТП-8Е (стар) и се удължава чрез съединителна муфа с нова дължина кабел 1 kV от същия тип NAYY 4x185 мм² и се въвежда в ТНН на ТП-8Е (изместен). Полагането на новото парче кабел 1 kV ще се осъществи в изкопа по основния проект, на мястото на отпадналия втори кабел 20 kV.

Трасето на кабели СрН и НН не се променя и съвпада с основния проект.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Уведомяваме Ви, че така заявената промяна в инвестиционното предложение, не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т.2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето, **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони **BG0000273 "Бургаско езеро"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и **BG0000273 "Бургаско езеро"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, **че площта няма характеристика на лясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

