



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-669 - 14/

13. 04. 2020

ГР. БУРГАС

ДО
РУМЕН ЮРИЕВ
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на имот № 35619.2.123 по КК, м. „Под трасето“, с. Каменар, община Поморие“, с възложител РУМЕН ЮРИЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-669/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на имот № 35619.2.123 по КК, м. „Под трасето“, с. Каменар, община Поморие“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. №6097/2007г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 002123, м. „Под трасето“, землище с. Каменар, община Поморие“ с възложител „Технокорект“ ООД, не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

От гл. архитект на Община Поморие е издадено Разрешение за строеж №265/2016г. за обект „ограда“ в имот № 002123, местност „Под трасето“, с. Каменар, община Поморие. Издаден е протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с протокол приложение към чл.7, ал.3, т.2 от 19.05.2017г. за строеж: плътна ограда с височина до 2,20м изцяло разположена в имота.

С настоящата документация се предлага изграждане на уличен водопровод за захранване на имот № 35619.2.123, местност „Под трасето“, с. Каменар, община Поморие. Новият уличен водопровод ще се изгради на централната улица в близост до изхода на пътя към гр. Каблешково и с. Лъка и ще продължи съществуващ водопровод от тръби ПЕВП ф90х5,4 идващ от ул. „Яворов“. Дължината на водопровода ще е 120м. В началото на продължението ще се монтира спирателен кран ф80 с охранителна гарнитура за лътно платно. Ще бъде монтиран един брой ПХ 70/80 за пожарогасене.

Имот № 002123 по КВС съответства на имот № 35619.2.123 по КККР на с. Каменар, община Поморие.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Разглежданото трасе на водопровод **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

