



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-771 -11
ГР. БУРГАС

13. 04. 2020

ДО

„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД

С. СЛАВЯНЦИ, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW върху покривите на съществуващите масивни сгради в ПИ №387,388,389 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе“, с възложител „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-771/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW върху покривите на съществуващите масивни сгради в ПИ №387,388,389 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW върху покривите на съществуващите масивни сгради в ПИ №387,388,389 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе. Основните характеристики на фотоволтаичната система са: брой панели 107 с размери 1,65x1,00м; инвентор SUN 2000 33 KTL-A (30 kW) – един брой; активна мощност отдавана към мрежата - 30 kW; ниво на напрежение на присъединяване към мрежата – 0,4 kV; брой на фазите – три; номинална честота на мрежата – 50 Hz, фактор на мощността $\cos \varphi = 0,9$ /индуктивен/ - 1, нелинейни изкривявания $\leq 2\%$.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда/.

ПИ №387,388,389 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/, произтичащи от условията и мерките в Становище по екологична оценка №1-2/2012г., издадено от Министъра на околната среда и водите.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

