



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-877 - **А** | 27. 04. 2020  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ  
УЛ. „СОЛНА“ № 1  
ГР. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищни сгради А, С и Д в ПИ с идентификатор 39164.15.459 по КК на с. Кошарица, Община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-877/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищни сгради А, С и Д в ПИ с идентификатор 39164.15.459 по КК на с. Кошарица, Община Несебър“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда в ПИ с идентификатор 39164.15.459 по КК на с. Кошарица, общ. Несебър да се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ5). Новият КРШ ще се захрани с 2 броя нови кабели, тип NAY2Y – J 4x240 SMmm<sup>2</sup> от ТНН на БКТП „Омуртаг“, находящ се в ПИ с ид. 39164.15.297 по КК на с. Кошарица, общ. Несебър. Предвижда се на фасадите на сградите в ПИ с ид. 39164.15.459 с. Кошарица да се монтират 4 броя нови електромерни табла:

- за сграда А запад – ел. табло, тип ТЕПО 1ТсТТ + 12МЕ, с място за монтаж на 1 брой трифазен електромер и 12 броя еднофазни електромери.


- за сграда А изток – ел. табло, тип ТЕПО 17МЕ с място за монтаж на 17 броя еднофазни електромери.

- за сграда Д – ел. табло, тип ТЕПО 23МЕ с място за монтаж на 23 еднофазни електромера.

- за сграда С – ел. табло, тип ТЕПО 4МЕ с място за монтаж на 4 броя еднофазни електромери.

От КРШ – нов с нови кабели, тип NAY2Y – J4x95 SMmm<sup>2</sup> ще се захранят електромерните табла на сграда А запад, сграда А изток и сграда Д. С нов кабел, тип NAY2Y – J 4x35 SMmm<sup>2</sup> ще се захрани електромерно табло на сграда С. Кабелите ще се положат в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе е 361 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



пропедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ. **Осъществяването на ИП не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.**

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

