



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-947 - 1 | 05. 05. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ №12

ГР. КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на въздушна линия 1kV от съществуващ стълб № 9 до нов помошен стълб и електромерно табло на границата на УПИ VII-96, кв.31 по плана на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-947/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на въздушна линия 1kV от съществуващ стълб № 9 до нов помошен стълб и електромерно табло на границата на УПИ VII-96, кв.31 по плана на с. Ябълчево, община Руен“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на въздушна линия 1kV от съществуващ стълб № 9 до нов помошен стълб и електромерно табло на границата на УПИ VII-96, кв.31 по плана на с. Ябълчево, община Руен, с цел захранване на нов обект „Жилищна сграда“ в същия имот. Новият помошен стълб ще се монтира в изкоп с размери 0,5/0,5/1,0м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на въздушна линия 1kV от съществуващ стълб № 9 до нов помошен стълб и електромерно табло на границата на УПИ VII-96, кв.31 по плана на с. Ябълчево, община Руен“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0000393 „Еокоридор Камчия – Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/2007г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ИНЖ. КЕТИ КУКУШКОВА
Заповед № РД-12/03.02.2020 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

