



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-961/07, 05. 2020  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Подмяна на електромерно табло монтирано пред УПИ XV-771, кв. 32 с електромерно табло с разпределителна част и кабелна линия 1kV от новото електромерно табло с разпределителна част до електромерно табло монтирано пред УПИ XIV-770, кв. 32, гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-961/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на електромерно табло монтирано пред УПИ XV-771, кв. 32 с електромерно табло с разпределителна част и кабелна линия 1kV от новото електромерно табло с разпределителна част до електромерно табло монтирано пред УПИ XIV-770, кв. 32, гр. Карнобат, общ. Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда подмяна на електромерно табло, монтирано пред УПИ XV-771, кв. 32 с електромерно табло с разпределителна част и полагане на кабелна линия 1kV от новото електромерно табло с разпределителна част до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ XIV-770, кв. 32, гр. Карнобат, общ. Карнобат, с цел захранване на магазини. Кабелната линия ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. Дължината на кабелното трасе ще е 36 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ XV-771 и УПИ XIV-770, кв. 32, гр. Карнобат, общ. Карнобат **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), изм. с РМС №811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010 г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

**Инж. Кети**

**Кукушкова**

**Заповед № РД-12/03.02.2020**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

