



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1128/010 : 06. 2020
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Разкъсване на съществуващ кабел 1 kV и монтаж на нов КРШ пред ПИ № 134.150, полагане на нов кабел 1kV от нов КРШ до ново електромерно табло на фундамент пред ПИ №134.120, зона по §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ Созопол“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1128/2020г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Разкъсване на съществуващ кабел 1 kV и монтаж на нов КРШ пред ПИ № 134.150, полагане на нов кабел 1kV от нов КРШ до ново електромерно табло на фундамент пред ПИ №134.120, зона по §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се разкъсване на съществуващ кабел 1 kV и монтаж на нов КРШ пред ПИ № 134.150. Ще се положи нов кабел 1kV от новият КРШ до ново електромерно табло, ситуирано на фундамент пред ПИ № 134.120, зона §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ Созопол, с цел захранване на жилищна сграда, находяща се в ПИ № 134.120, зона §4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, общ Созопол. Предвижда се трасето на новопредвидения кабел да е с дължина 90м. Кабелът ще се положи непосредствено в земя под тротоар в изкоп с размери: 0,8/0,4м, при пресичането на уличното платно, ще се изтегли PVC тръба Φ110.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с изм./ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

