



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1194 (1)  
ГР. БУРГАС 04 06 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел.захранване към обект: Реконструкция на тела „Б“ и „Г“ и пристрояване на нови тела „А“, „Б1“ и „В“ към съществуващ хотелски комплекс, амфитеатър, открит басейн, детски басейн, бар басейн, детска площадка, фитнес площадка и евакуационно стълбище към блок „Г“ в ПИ № 37023.501.887, гр. Китен, общ. Приморско“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1194/2020г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел.захранване към обект: Реконструкция на тела „Б“ и „Г“ и пристрояване на нови тела „А“, „Б1“ и „В“ към съществуващ хотелски комплекс, амфитеатър, открит басейн, детски басейн, бар басейн, детска площадка, фитнес площадка и евакуационно стълбище към блок „Г“ в ПИ № 37023.501.887, гр. Китен, общ. Приморско“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изтегляне на кабел за външно ел.захранване към обект: Реконструкция на тела „Б“ и „Г“ и пристрояване на нови тела „А“, „Б1“ и „В“ към съществуващ хотелски комплекс, амфитеатър, открит басейн, детски басейн, бар басейн, детска площадка, фитнес площадка и евакуационно стълбище към блок „Г“ в ПИ № 37023.501.887, гр. Китен, общ. Приморско.

Захранването ще се осъществи чрез монтаж на нов трафопост тип БКТП 20/0.4kV с мощност 1x800kVA, ситуиран в ПИ № 37023.501.887, гр. Китен, общ. Приморско. Новият трафопост ще се захрани от БКТП „Катарина“, разположен в ПИ № 37023.501.573, гр. Китен, общ. Приморско, посредством нов кабел 20 kV.

Предвижда се на фундамент до БКТП-нов в ПИ № 37023.501.887, гр. Китен, общ. Приморско да бъде монтирано ново електромерно табло (ЕТ). От БКТП-нов, по друг проект до ЕТ-ново, ще се положат 2 броя нови кабели 0,4 kV.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Новопроектираните кабели ще бъдат положени в изкопи с размери: 0,8/0,4м и 0,9/0,4м, при пресичане на уличните платна ще бъдат изтеглени в PVC тръба, в бетонов кожух, в изкоп с размери: 1,1/0,6м. Трасето на кабелите ще е под тротоари и пътища, които са общинска собственост и в имота на потребителя на ел.енергия.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

