



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1254, 1256  
ГР. БУРГАС,

16. 06. 2020

ДО  
„ВОЛТРОН 12“ ООД  
Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.35, ВХ.3, ЕТ.3, АП.8  
ГР. БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 29960 Wp в УПИ IV-297, кв.21 по плана на с. Звездец, община Малко Търново и Кабел 1 kV – отклонение за присъединяване на фотоволтаичната инсталация в УПИ IV-297, кв. 21, с. Звездец, община Малко Търново от електромерно табло, монтирано пред УПИ XVII-296, кв.23 по плана на с. Звездец, община Малко Търново“, с възложител: „ВОЛТРОН 12“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1254, 1256/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 29960 Wp в УПИ IV-297, кв.21 по плана на с. Звездец, община Малко Търново и Кабел 1 kV – отклонение за присъединяване на фотоволтаичната инсталация в УПИ IV-297, кв. 21, с. Звездец, община Малко Търново от електромерно табло, монтирано пред УПИ XVII-296, кв.23 по плана на с. Звездец, община Малко Търново“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 29960 Wp (29,960kWp) в УПИ IV-297, кв.21 по плана на с. Звездец, община Малко Търново и Кабел 1 kV – отклонение за присъединяване на фотоволтаичната инсталация в УПИ IV-297, кв. 21, с. Звездец, община Малко Търново от електромерно табло, монтирано пред УПИ XVII-296, кв.23 по плана на с. Звездец, община Малко Търново. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 107 фотоволтаични модула, 1 стрингов инвертор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули са монокристални с мощност от по 280 Wp. Модулите ще се монтират върху метална конструкция на терена с ориентация на юг и са подредени в пет групи /стрингове/. Към инвертор 1 се свързват 3 стринга по 21 модула и 2 стринга от 22 модула или общо 107 PV модула. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото. Кабелът 1kV, тип САВТ 4x95mm<sup>2</sup> ще бъде положен подземно в изкоп 0,8/0,4м в уличната регулация на селото. Дължина на кабелното трасе 132м.

ИП е допустимо спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/, произтичащи от условията и мерките в Становище по ЕО №1-2/2012г., издадено от Министъра на ОСВ.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 29960 Wp в УПИ IV-297, кв.21 по плана на с. Звездец, община Малко Търново и Кабел 1 kV – отклонение за присъединяване на фотоволтаичната инсталация в УПИ IV-297, кв. 21, с. Звездец, община Малко Търново от електромерно табло, монтирано пред УПИ XVII-296, кв.23 по плана на с. Звездец, община Малко Търново” **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)


При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на ЗЗ BG0002040 «Странджа», определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

