



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1229 /1/

ГР. БУРГАС

18.06.2020

ДО

„ЕЛИС 1997“ ЕООД

ГР. БУРГАС, БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 2


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Уличен водопровод с дължина $L=235,40\text{м}$, преминаващ в ПИ с идентификатор 67800.7.7 по КК на гр. Созопол и уличен водопровод с дължина $L=43,10\text{м}$, преминаващ в ПИ с идентификатор 67800.5.854 по КК на гр. Созопол за захранване на ПИ с идентификатори 67800.5.185 и 67800.5.826 по КК, м. „Буджака“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител „ЕЛИС 1997“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1229/2020г. в РИОСВ-Бургас за изменение и допълнение в инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Уличен водопровод с дължина $L=235,40\text{м}$, преминаващ в ПИ с идентификатор 67800.7.7 по КК на гр. Созопол и уличен водопровод с дължина $L=43,10\text{м}$, преминаващ в ПИ с идентификатор 67800.5.854 по КК на гр. Созопол за захранване на ПИ с идентификатори 67800.5.185 и 67800.5.826 по КК, м. „Буджака“, гр. Созопол, общ. Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-26-ПрОС/23.04.2018г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувал инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ №67800.5.185 по КК на м. „Буджака“, град Созопол, община Созопол“. Процедурата е извършена спрямо предмета на опазване на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици.

С настоящото се предвижда изграждане на трасе на уличен ПЕВП водопровод. Новопроектирания водопровод е предвиден с водовземане от съществуващ водопровод ПЕВП ф200 по ул. „Виа Понтика“ в град Созопол и ще се ситира на 1.0 м от бордюра от източната /от т.1 до т.3/, южната/от т.3 до т.9/ и западна/от т.9 до т.11/ страни на осовата линия. Новопроектираният водопровод е предвиден от ПЕВП тръби тип PE100RC с диаметър D110x6,6 за налягане PN10 и с дължина $L=235,40\text{м}$, оразмерен е за $Q=7,5\text{ l/s}$, при скорост на протичане на водата в него $V=1,02\text{m/s}$ по ул. „Евтерпа“, м. „Буджака“, гр. Созопол. По тупиковата улица - ПИ с идентификатор 67800.5.854 по КК на град Созопол, новопроектираният водопровод е ситуиран на 1,00м от западния бордюра и ще се изпълни с ПЕВП ф90x5,4 PE 100 PN10, с дължина $L=43,10\text{м}$.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с изм./ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Трасето на уличните водопроводи не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **не се засяга** площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел. +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

