



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1339 (л) 22. 06. 2020
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение „Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/04 кV в ПИ № 07079.607.591 (УПИ I, кв. 44 по плана на ЦГЧ), гр.Бургас; Кабели 20 кV РУ 20 кV на ТП „Ж 102“ и РУ 20кV на ТП „Плиска“ до КРУ 20кV на БКТП „Нов“ в ПИ № 07079.607.591; Кабели 1кV от ТНН на БКТП „Нов“ до съединителни муфи и нови КРШ в ПИ № 07079.607.591 и ПИ № 07079.607.507; Кабели 1кV от ТНН на БКТП „Плиска“ в ПИ № 07079.607.448.4 до съединителни муфи в ПИ № 07079.607.507 и съществуващ КРШ в ПИ № 07079.607.591, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1339/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/04 кV в ПИ № 07079.607.591 (УПИ I, кв. 44 по плана на ЦГЧ), гр.Бургас; Кабели 20 кV РУ 20 кV на ТП „Ж 102“ и РУ 20кV на ТП „Плиска“ до КРУ 20кV на БКТП „Нов“ в ПИ № 07079.607.591; Кабели 1кV от ТНН на БКТП „Нов“ до съединителни муфи и нови КРШ в ПИ № 07079.607.591 и ПИ № 07079.607.507; Кабели 1кV от ТНН на БКТП „Плиска“ в ПИ № 07079.607.448.4 до съединителни муфи в ПИ № 07079.607.507 и съществуващ КРШ в ПИ № 07079.607.591, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се досега съществуващата подземна мрежа НН която се захранва от ТП „Краставица 1“ и ТП „Краставица 2“ да се реконструира и захрани от новоизграден БКТП „Нов“, който ще бъде разположен в ПИ № 07079.607.591 (УПИ I, кв. 44 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас, общ. Бургас. Съществуващите разпределителни касети и електромерни табла на абонати ще се запазят. За захранване на новоизградения БКТП 2х800 кVА „Нов“ в ПИ 07079.607.591 ще се положат 2 броя нови кабели 20 кV от ТП „Ж 102“ и от ТП „Плиска“, ситуиран в ПИ № 07079.607.448.4, ЦГЧ, гр. Бургас. Кабелите 20 кV ще се положат в изкоп 0,4/1,1 м, а при пресичане на уличните платна в PVC тръба ф160мм.


С инвестиционното предложение се предвижда да се изградят и 5 броя нови кабелни линии от БКТП „Нов“ до нови КРШ 1, 2 и 3, монтирани пред ТП „Краставица 1“ и ТП „Краставица 2“. Пред ТП „Краставица 1“ ще се монтират 2 броя КРШ (КРШ 1 и КРШ2), пред ТП

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



„Краставица 2” – ще се монтира 1 брой КРШ (КРШ 3). Всеки КРШ 1, 2, 3 ще се захрани с по един кабел от ТНН на БКТП „Нов” и помежду си ще се резервират с по един кабел.

Предвижда се нови 2 бр. кабели от ТНН на БКТП „Нов” да се муфират със съществуващи кабели пред ТП „Краставица 2”, хранящи 2 бр. съществуващи КРШ 4 и КРШ 5, ситуирани в ПИ № 07079.607.591 и ПИ № 07079.607.507, в началото на ул. „Плиска“. Кабелите хранящи съществуващите разпределителни касети ще се запазят. Кабелите НН ще са тип NAY2Y 4x240mm² и ще се положат в изкоп с размери: 0,4/0,8 м. Комуникационно-транспортния достъп до трасето се осъществява по съществуваща улична мрежа.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположените защитени зони са **BG0000270 „Атанасовско езеро”** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и **BG0000270 „Атанасовско езеро”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

