



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1375 - 12 / 06.07.2020
ГР. БУРГАС

ДО

„СИДОИНВЕСТ“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „ТРАНСПОРТНА“ № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост, площадкови ел. мрежи, уличен водопровод и уличен битов канал в ПИ с ид. 07079.3.2274 по КК, м. „Мадика“, УПИ XV-2274, кв. 63 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител „СИДОИНВЕСТ“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1375/2020г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост, площадкови ел. мрежи, уличен водопровод и уличен битов канал в ПИ с ид. 07079.3.2274 по КК, м. „Мадика“, УПИ XV-2274, кв. 63 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. №ПД-2627(5)/14.12.2017г. за „Изграждане на производствено-складова база за опаковки за хранително-вкусовата промишленост в ПИ с идентификатор 07079.3.2274 по плана на м. „Мадика“, общ. Бургас“, с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на предложението не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С писмото е разгледано и изграждане на трафопост в рамките на имота.

С настоящата документация възложителят уведомява за изграждане на трафопост, площадкови ел. мрежи, уличен водопровод и уличен битов канал за обслужване на ПИ с ид. 07079.3.2274, м. „Мадика“, УПИ XV-2274, кв. 63 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас.

Предвижда се площадкова кабелна мрежа за обвързка на БКТП и Метално комплектно разпределително устройство (МКРУ) на трафопоста, както и захранване на Т-главно на сградата от БКТП. Предвижда се също изграждане на уличен водопровод и уличен битов канал за захранване на ПИ с ид. 07079.3.2274, м. „Мадика“, УПИ XV-2274, кв. 63 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас. Новият водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби тип 100/10 атм. и диаметър $\phi 90 \times 5,4$. Водовземането ще се осигури от съществуващ уличен водопровод



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ПЕВП ϕ 110. Трасето на водопровода ще преминава по прилежащата обслужваща улица от съществуващия водопровод ПЕВП ϕ 110 до ПХ до О.Т. 202. Дължината на новият уличен водопровод ще е 169,95м. Полагането на тръбите ще става в изкоп със средна дълбочина 1.70м. За заустване на отпадните води от имота ще се изгради нова улична канализация ПП ϕ 300, SN8, с дължина 117,95м. За целта е необходима напавата на 2бр. ревизионни шахти (РШ1 и РШ2) в оста на улицата. Новопроектираната канализация ще се включи в съществуващата в близост улична канализация, чрез новопроектирана същ. РШ. Тръбите на новопроектираната канализация ще се положат в изкоп с дълбочина 1.80-2.00м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданите трасета на инженерна инфраструктура и ПИ с ид. 07079.3.2274 по КК, м. „Мадика“, УПИ XV-2274, кв. 63 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Бургас, к-с Лазурен 9д „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 86 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

