



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1453 - (1/ 08.07.2020
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37


ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение: „Кабели 1kV от съществуващ КРШ пред УПИ VI, кв. 15 до нов КРШ пред УПИ V, кв. 27 и електромерно табло пред УПИ I, кв. 27; Кабели 1kV от нов КРШ пред УПИ V, кв. 27 до електромерни табла пред УПИ IV и УПИ XXIX, кв. 25 и електромерни табла с разпределителна част пред УПИ XII и УПИ XV, кв. 26; Кабели 1kV от нови електромерни табла с разпределителна част до електромерни табла пред УПИ X и УПИ XIII, кв. 26 по плана на промишлена зона „Север“ гр. Карнобат“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1453/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 1kV от съществуващ КРШ пред УПИ VI, кв. 15 до нов КРШ пред УПИ V, кв. 27 и електромерно табло пред УПИ I, кв. 27; Кабели 1kV от нов КРШ пред УПИ V, кв. 27 до електромерни табла пред УПИ IV и УПИ XXIX, кв. 25 и електромерни табла с разпределителна част пред УПИ XII и УПИ XV, кв. 26; Кабели 1kV от нови електромерни табла с разпределителна част до електромерни табла пред УПИ X и УПИ XIII, кв. 26 по плана на промишлена зона „Север“ гр. Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов кабелен разпределителен шкаф пред УПИ V, кв. 27, който ще се електрозахранва с нова кабелна линия ниско напрежение тип NAY2Y-J 4x185 mm² от съществуващия КРШ пред УПИ VI, кв. 15. За електрозахранване на УПИ I, кв. 27 на източната граница на имота ще се монтира електромерно табло, електрозахранването на което ще е от съществуващия КРШ пред УПИ VI, кв. 15, чрез полагане на кабелна линия ниско напрежение тип NAY2Y-J 4x35 mm². За електрозахранването на УПИ IV, V и XXIX, кв. 25, по северната граница на имотите ще се монтират два броя електромерни табла. Електрозахранването им ще е с кабелна линия ниско напрежение тип NAY2Y-J 4x35 mm² от новия КРШ пред УПИ V, кв. 27. За пресъединяване на потребителите в УПИ XI, XII и XV, кв. 26, по южната граница на УПИ XII и XV ще се монтират два броя електромерни табла с разпределителна част, те ще се захранят с кабелна линия ниско напрежение тип NAY2Y-J 4x185 mm² от новия КРШ пред



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



УПИ V, кв. 27. С монтирането на електромерно табло на границата на УПИ X в кв. 26 и полагането на кабелна линия ниско напрежение от електромерното табло пред УПИ XII, кв. 26 ще се осигури електрозахранване на потребителите в УПИ X в кв. 26. Електрозахранването на УПИ XIII и XIV, ще се осъществи с електромерно табло на границата на УПИ XIII, кв. 26 и кабелна линия ниско напрежение от електромерното табло пред УПИ XV, кв. 26 по плана на промишлена зона „Север“ гр. Карнобат. Кабелите ще се положат в изкопи 0,8/0,4 м, по съществуващите улици. Кабелните разпределителни шкафове и електромерни табла ще се монтират на фундамент, вкопан на дълбочина 0,6м. от земната повърхност.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотите **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), изм. с РМС №811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореописаната близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

