



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1527 (А)  
ГР. БУРГАС 17. 07. 2020

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

**Относно:** инвестиционно предложение „Въздушна линия 1kV от съществуващ стълб №3 до нов помощен стълб и ново електромерно табло на границата на УПИ VIII-144 кв. 1 по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1527/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Въздушна линия 1kV от съществуващ стълб №3 до нов помощен стълб и ново електромерно табло на границата на УПИ VIII-144 кв. 1 по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изтегляне на нова въздушна линия 1kV от съществуващ стълб №3, монтаж на нов помощен стълб и ново електромерно табло на границата на УПИ VIII-144, кв.1, гр. Карнобат, общ. Карнобат. Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ стоманобетонен стълб до новото електромерно табло. Изпълнението на инвестиционно предложение ще осигури електрозахранване на лятна кухня, ситуирана в УПИ VIII-144 кв.1, гр. Карнобат. За монтажа на помощния стълб ще се направи изкоп размери: 0.5/0.5/1м, в обхвата на тротоара по съществуващата улица на населеното място. Новото електромерно табло ще се монтира на помощния стълб.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда/.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните





Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ТАС