



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1518-111
ГР. БУРГАС,

20. 07. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло с разпределителна част пред УПИ XVI-4439, кв.260 по плана на гр. Айтос и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от БКТП „Феникс“ до електромерно табло, монтирано пред УПИ X-4439, кв. 260 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1518/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло с разпределителна част пред УПИ XVI-4439, кв.260 по плана на гр. Айтос и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от БКТП „Феникс“ до електромерно табло, монтирано пред УПИ X-4439, кв. 260 по плана на гр. Айтос, община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло с разпределителна част пред УПИ XVI-4439, кв.260 по плана на гр. Айтос и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от БКТП „Феникс“ до електромерно табло, монтирано пред УПИ X-4439, кв. 260 по плана на гр. Айтос, община Айтос. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. Дължина на трасето 6м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло с разпределителна част пред УПИ XVI-4439, кв.260 по плана на гр. Айтос и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от БКТП „Феникс“ до електромерно табло, монтирано пред УПИ X-4439, кв. 260 по плана на гр. Айтос, община Айтос“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в

границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на Министъра на ОСВ (обн, ДВ,бр.50/02.06.2020г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

