



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1517 -11/ 22. 07. 2020  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

**Относно:** инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП в УПИ III-8, кв. 167, земл. гр. Айтос, общ. Айтос; Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV от ТП „Еверест“, гр. Айтос до БКЗРУ „Зетево“; Кабели 1 kV от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано в УПИ III-8, кв. 167, земл. гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1517/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП в УПИ III-8, кв. 167, земл. гр. Айтос, общ. Айтос; Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV от ТП „Еверест“, гр. Айтос до БКЗРУ „Зетево“; Кабели 1 kV от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано в УПИ III-8, кв. 167, земл. гр. Айтос, общ. Айтос“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение предвижда монтаж на трафопост тип БКТП в УПИ III-8, кв. 167, земл. на гр. Айтос; Полагане на кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV от ТП „Еверест“, гр. Айтос до БКЗРУ „Зетево“; Полагане на кабели 1 kV от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано в УПИ III-8, кв. 167, землище на гр. Айтос.

БКТП-нов ще бъде монтиран в изкоп с размери: 4,1/3м и дълбочина 1м. Новопредвиденото кабелно трасе 1 kV ще се положи в предварително направен изкоп с размери: 0,8/0,4м, а кабелно трасе 20 kV в изкоп с размери: 1,1/0,6м. Дължината на трасетата ще е 15м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена





защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

