



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1568 (1) 23. 07. 2020
ГР. БУРГАС

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ГР. ЯМБОЛ


Относно: Инвестиционно предложение: „Кабелна линия 1kV от електромерно табло пред ПИ № 83137.41.97 до нова фотоволтаична електроцентрала в УПИ VIII-169, кв. 14, с. Дъбовица, Община Сунгурларе”, с възложител: Георги Георгиев

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1568/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от електромерно табло пред ПИ № 83137.41.97 до нова фотоволтаична електроцентрала в УПИ VIII-169, кв. 14, с. Дъбовица, Община Сунгурларе” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. №ПД-740(1)2020г, с което се е произнесъл, че ИП „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 29,5 kWp в УПИ VIII-169, кв.14, с. Дъбовица, общ. Сунгурларе”, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

С инвестиционното предложение се предвижда изтегляне на кабелна линия 1kV от електромерно табло пред имот № 83137.41.97 до ГРТ на новата фотоволтаична електроцентрала в УПИ VIII-169, кв.14, с. Дъбовица, общ. Сунгурларе. Трасето на кабела ще минава през имоти общинска собственост: от новото ел. табло се пресича улица с о.т. 154 на изток 8 л.м и тръгва по източния тротоар на улицата на север 171 л. м, стига до кръстовището, където пресича бетонова настилка с дължина 6 м и завива надясно по южния тротоар 65 л.м, след което навлиза в имота. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м под тротоарната настилка, при пресичане на пътя ще се изтегли в PVC тръба в бетонов кожух. Дължината на трасето ще бъде 315 м. За преминаването на трасето на кабела през имоти общинска собственост има издадена Заповед № 363/06.07.2020 г от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Община Сунгурларе, с което се учредява право на ползване да се прокара отклонение от общата електропреносна мрежа.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).


Имотите и трасето **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие - защитена зона BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. (ДВ, бр 15/2008 г.) на министъра на околната среда и водите, изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение **е допустима** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и трасето и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на ИП не се налага промяна в предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

