



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1550 (3)

ГР. БУРГАС, 06.08.2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ


**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на „Сграда за безвредни производствени дейности – станция за преработване на мляко в млечни продукти (малка мандра)“, в ПИ с идентификатор 10361.501.82, с. Велика, общ. Царево; Кабел 1 kV от ТНН на ТП „Велика 3“ в ПИ с идентификатор 10361.501.78 до ЕТ пред ПИ с ид. 10361.501.82, с. Велика, общ. Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1550/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Сграда за безвредни производствени дейности – станция за преработване на мляко в млечни продукти (малка мандра)“, в ПИ с идентификатор 10361.501.82, с. Велика, общ. Царево; Кабел 1 kV от ТНН на ТП „Велика 3“ в ПИ с идентификатор 10361.501.78 до ЕТ пред ПИ с ид. 10361.501.82, с. Велика, общ. Царево“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на „Сграда за безвредни производствени дейности – станция за преработване на мляко в млечни продукти (малка мандра)“ в ПИ с идентификатор 10361.501.82, с. Велика, общ. Царево, чрез монтиране на ново електромерно табло на границата на уличната регулационна линия пред имота. Захранването на новопроектираното табло ще се осъществи чрез полагане на нов кабел 1 kV от ТНН на ТП „Велика 3“ в ПИ с идентификатор 10361.501.78 до новото ЕТ пред ПИ с ид. 10361.501.82. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м, а при пресичане на пътното платно в изкоп 1,1/0,6 м. Общата предоставена мощност ще е 140,1 kW. Дължината на трасето ще е 146 м. За обекта на захранване има издадено Разрешение за строеж № 39/27.03.2018 г от Община Царево.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Имотите и трасето **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най – близо е разположена защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр. 85/2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатата близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

***РИОСВ-Бургас не упражнява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството и другите нормативни изисквания към строежите.***

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

