



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1715 - 1/ 18. 08. 2020
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от съществуващ КРШ пред ПИ с ид. 07079.820.531 до ново комбинирано табло, монтирано в ПИ с ид. 07079.820.1440 по КК на гр. Бургас /УПИ VII-1440, кв. 10 по плана на кв. „Сарафово“/; Кабел НН от новото комбинирано табло до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с ид. 07079.820.1440 по КК на гр. Бургас /УПИ VII-1440, кв. 10 по плана на кв. „Сарафово“/ - за захранване на Сграда 1 и Сграда 2 в ПИ с ид. 07079.820.1440“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1715/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от съществуващ КРШ пред ПИ с ид. 07079.820.531 до ново комбинирано табло, монтирано в ПИ с ид. 07079.820.1440 по КК на гр. Бургас /УПИ VII-1440, кв. 10 по плана на кв. „Сарафово“/; Кабел НН от новото комбинирано табло до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с ид. 07079.820.1440 по КК на гр. Бургас /УПИ VII-1440, кв. 10 по плана на кв. „Сарафово“/ - за захранване на Сграда 1 и Сграда 2 в ПИ с ид. 07079.820.1440“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на нови електромерни табла, тип ТЕПО19М2Т+КРШ и ТЕПО13М1Т в ПИ с ид. 07079.820.1440, кв. „Сарафово“, гр. Бургас за захранване на жилищни сгради в същия имот. Новите ЕТ ще се захранят с нов кабел 1 kV от съществуващ КРШ пред ПИ с ид. 07079.820.531 до ТЕПО19М2Т+КРШ и нов кабел 1 kV от ТЕПО19М2Т+КРШ до ТЕПО13М1Т. Кабелите ще се положат в изкоп 0,4/0,8 м. За жилищните сгради обект на захранване има издадено Решение за строеж № И-33/26.07.2019 г от Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



Имотите и трасето **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположените защитени зони са **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в имотите няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

