



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1946 ^{с/1} 11. 09. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

БУЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ за захранване на обект „Еднофамилна жилищна сграда, външен басейн и ограда“ в ПИ с идентификатор 81178.6.624, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1946/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ за захранване на обект „Еднофамилна жилищна сграда, външен басейн и ограда“ в ПИ с идентификатор 81178.6.624, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота има издадени следните документи:

- Решение № БС-74-ПрОС/16.10.2018г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, с което Директорът на РИОСВ – Бургас е съгласувал инвестиционно предложение „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: Галина Иванова. Към днешна дата Решението не е изгубило правно действие.

- писмо с изх. №ПД-2350/7/07.11.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което е определил, че инвестиционно предложение „Изместване на уличен водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол“ не попада в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- Разрешение за строеж № 35 от 07.03.2019г., издадено от Главния архитект на Община Созопол за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда, външен басейн и ограда“.

- Писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2350 от 06.02.2019г. за Изменение и допълнение на ИП „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: Галина Иванова;

- Писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2350^(2018г.)/15.05.2019г. за „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-6273, 6274 /идентичен с ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК/, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: Галина Иванова

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ за захранване на обект „Еднофамилна жилищна сграда, външен

басейн и ограда“ в ПИ с идентификатор 81178.6.624, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол. За целта ще се изтегли нов кабел от кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ - съществуващ до ново електромерно табло тип „ТЕПО“ – 2ТЧ/Б+. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. Дължина на кабелното трасе 230м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабелна линия 1кV от КРШ до ЕТ за хранване на обект „Еднофамилна жилищна сграда, външен басейн и ограда“ в ПИ с идентификатор 81178.6.624, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на предвиденото ИП, както и че възможните шумови и антропогенни въздействия, при осъществяването му, са временни, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, ул. „Лавура“ № 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

