



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2024 - 12)
ГР. БУРГАС, 24. 09. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

ул. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ПС „Славейков“ (ПИ с идентификатор 07079.602.505.1 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ВС „Зорница“ (ПИ с идентификатор 07079.601.102.1 по КК на гр. Бургас)“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2024/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ПС „Славейков“ (ПИ с идентификатор 07079.602.505.1 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ВС „Зорница“ (ПИ с идентификатор 07079.601.102.1 по КК на гр. Бургас)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ПС „Славейков“ (ПИ с идентификатор 07079.602.505.1 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ВС „Зорница“ (ПИ с идентификатор 07079.601.102.1 по КК на гр. Бургас). Кабелното трасе ще преминава през имоти с идентификатори: 07079.602.505, 07079.602.503, 07079.602.504, 07079.501.224, 07079.602.554, 07079.602.358, 07079.602.375, 07079.602.428, 07079.602.431, 07079.601.183, 07079.601.185, 07079.601.176, 07079.601.165, 07079.601.161, 07079.601.149, 07079.601.154, 07079.601.9, 07079.601.102 по КК на гр. Бургас. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,4/0,9м, а при пресичане на уличните платна в PVC тръба Ø160, прокарана чрез сондаж в изкоп с размери 0,5/1,1м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ПС „Славейков“ (ПИ с идентификатор 07079.602.505.1 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ВС „Зорница“ (ПИ с идентификатор 07079.601.102.1 по КК на гр. Бургас)“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното

разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

