



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2021 - 12 / 24. 09. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
ул. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ТП „Лактос“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.134 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ТП „Прама“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.63 по КК на гр. Бургас)“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2021/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ТП „Лактос“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.134 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ТП „Прама“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.63 по КК на гр. Бургас)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ТП „Лактос“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.134 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ТП „Прама“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.63 по КК на гр. Бургас). Новата кабелна линия СрН БКТП „Лактос“ – БКТП „Прама“ има за цел да изгради резервна връзка между два извода от П/С „Индустрия“ – изв. „ТИЦ“ и изв. „Монтажи“, тъй като пет броя БКТП са без възможност за резервно хранване. Трафопостовите се намират в промишлената зона на гр. Бургас.

Кабелното трасе ще преминава през имоти с идентификатори 07079.603.64, 07079.603.135, 07079.603.134 по КК на гр. Бургас. Кабелът ще се положи под тротоарна настилка в изкоп с размери: 0,4/0,9м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 20kV от РУ СН на ТП „Лактос“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.134 по КК на гр. Бургас) до РУ СН на ТП „Прама“ (в ПИ с идентификатор 07079.603.63 по КК на гр. Бургас)“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с посл. доп. и изм.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното

разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.102/2008г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

