



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2060 - (2) 29. 09. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „АЛБАТРОС“ №2

ГР. ПРИМОРСКО

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 0,4kV от ТП „Хоризонт“, ситуиран в ПИ с идентификатор 58356.506.542 до нов КРШ 1 пред ПИ с идентификатор 58356.506.257 и до нов комбиниран КРШ2+ЕТ5М пред ПИ с идентификатор 58356.506.262 и кабелна линия 0,4kV до съществуващи ЕТ на ул. „Черно море“ и до нов КРШ 3 пред ПИ с идентификатор 58356.506.565 на ул. „Трети март“, гр. Приморско, Община Приморско“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2060/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 0,4kV от ТП „Хоризонт“, ситуиран в ПИ с идентификатор 58356.506.542 до нов КРШ 1 пред ПИ с идентификатор 58356.506.257 и до нов комбиниран КРШ2+ЕТ5М пред ПИ с идентификатор 58356.506.262 и кабелна линия 0,4kV до съществуващи ЕТ на ул. „Черно море“ и до нов КРШ 3 пред ПИ с идентификатор 58356.506.565 на ул. „Трети март“, гр. Приморско, Община Приморско“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия 0,4kV от ТП „Хоризонт“, ситуиран в ПИ с идентификатор 58356.506.542 до нов КРШ 1 пред ПИ с идентификатор 58356.506.257 и до нов комбиниран КРШ2+ЕТ5М пред ПИ с идентификатор 58356.506.262 и кабелна линия 0,4kV до съществуващи ЕТ на ул. „Черно море“ и до нов КРШ 3 пред ПИ с идентификатор 58356.506.565 на ул. „Трети март“, гр. Приморско, Община Приморско. На границите на имотите ще се монтират три броя нови КРШ (кабелен разпределителен шкаф). Новите КРШ ще се запазят от ТП „Хоризонт“, с кабели тип NAY2Y 4x185кв.мм. На уличната регулация на имотите има монтирани електромерни табла, които ще се запазят. От новите КРШ до съществуващите електромерните табла ще бъдат положени нови кабели НН. Кабелите 0,4kV ще се положат в изкопи, а при пресичане на уличните платна ще бъдат изтеглени в PVC тръби в бетонов кожух.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и

чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на допълнението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

