



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2012 - (9)
ГР. БУРГАС

01. 10. 2020

ДО ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


ГР. СУНГУРЛАРЕ, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 2

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе по ул. „Шишманово“, от ОК68 до ОК65, ул. „М. Палаузов“ от ОК17 до ОК71, ул. „Стидово“ от ОК75 до ОК76, ул. „Черен дъб“ от ОК131 до ОК199, ул. „Дунав“ от ОК137 до ОК138, ул. „Нейковска“ от ОК67 до ОК199, ул. „В. Коларов“ от ОК66 до ОК136 и от ОК65 до ОК134, ул. „Ст. Димитров“ от ОК64 до ОК12, ул. „Пролетарска“ от ОК133 до ОК142, ул. „Крайречна“ от ОК142 до ОК140“, с възложител ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2012/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе по ул. „Шишманово“, от ОК68 до ОК65, ул. „М. Палаузов“ от ОК17 до ОК71, ул. „Стидово“ от ОК75 до ОК76, ул. „Черен дъб“ от ОК131 до ОК199, ул. „Дунав“ от ОК137 до ОК138, ул. „Нейковска“ от ОК67 до ОК199, ул. „В. Коларов“ от ОК66 до ОК136 и от ОК65 до ОК134, ул. „Ст. Димитров“ от ОК64 до ОК12, ул. „Пролетарска“ от ОК133 до ОК142, ул. „Крайречна“ от ОК142 до ОК140“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото предложение се предвиждат дейности по изграждане на трасе на битова канализационна мрежа в следният териториален обхват: в югозападната част на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе по: ул. „Шишманово“, от ОК68 до ОК65, ул. „М. Палаузов“ от ОК17 до ОК71, ул. „Стидово“ от ОК75 до ОК76, ул. „Черен дъб“ от ОК131 до ОК199, ул. „Дунав“ от ОК137 до ОК138, ул. „Нейковска“ от ОК67 до ОК199, ул. „В. Коларов“ от ОК66 до ОК136 и от ОК65 до ОК134, ул. „Ст. Димитров“ от ОК64 до ОК12, ул. „Пролетарска“ от ОК133 до ОК142, ул. „Крайречна“ от ОК142 до ОК140. В гореупоменатата територия на града има частично изградена битова канализационна мрежа от о. т. 141 до о. т. 140, като водите се заустват в дере при ул. „Крайбрежна“ при о. т. 140. Формираните в съществуващата част от канализацията води ще се събират с отпадъчните води от новопроектираната канализация с оглед бъдещо съвместно отвеждане и третиране. Не се предвижда изграждане на дъждовна канализация. Ще се изградят дъждовни шахти на определени места за промиване и прочистване на канализационната система, като постъпващите водни количества ще са съобразени с проводимостта на проектните диаметри и наклони.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предвидената канализационна система ще се изгради с три главни колектора, като основен ще е главен колектор 1, в който ще се заустват отпадъчните води от главен колектор 2 и главен колектор 3. Последният колектор ще събира отпадъчните води от западната част на град Сунгурларе и ще е с начална о. т. 67, ще преминава по западната и част от северната периферия на града, след което ще постъпва в канализационна помпена станция, предвидена в площадното пространство на кв. 104. Предвижда се изграждане на 121 броя сградни водопроводни канализационни отклонения към отделните абонати в населеното място.

С настоящото се предвижда и изграждане на канално-помпена станция за преодоляване на геодезичната височина от кота дъно канал при кота о. т. 140 и съществуващия заустващ колектор на изградената канализация.

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/. Съгласно отговор, писмо на БДИБР с изх. №ПУ-01-805 /1/ от 01.10.2020г., инвестиционното предложение, което ще се реализира е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН на ИБР, при спазване на определени условия, заложиени в становището.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда/.

Разглежданите участъци от уличната мрежа в гр. Сунгурларе не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му и при спазване на условията заложиени в становището на БД „Източнобеломорски район“, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Приложение: копие на становище на БД „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-805/1/ 01.10.2020г.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

