



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2028 - (2) 06. 10. 2020  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС


**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабели 1 кV от ТНН на ТП „Мальовица“ с идентификатор 07079.608.291.1 по КК на гр. Бургас до разпределителни касети и електромерни табла на ул. „Оборище“ № 95, ул. „Поп Грую“ № 23 и ул. „Странджа“ № 20, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2028/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 1 кV от ТНН на ТП „Мальовица“ с идентификатор 07079.608.291.1 по КК на гр. Бургас до разпределителни касети и електромерни табла на ул. „Оборище“ № 95, ул. „Поп Грую“ № 23 и ул. „Странджа“ № 20, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда от ТНН на ТП „Мальовица“ с идентификатор 07079.608.291.1 да се изтегли нова кабелна линия НН, тип NAY2Y – J 4x240 мм<sup>2</sup> до съществуващ КРШ на фасадата на блок на ул. „Оборище“ № 95, гр. Бургас. От КРШ ще се изтеглят нови кабелни линии, тип NAY2Y – J 4x240 мм<sup>2</sup> до електромерни табла за вх. А, Б и В на ул. „Оборище“ № 95, гр. Бургас. Предвижда се подмяна на съществуваща разпределителна касета с нов кабелен разпределителен шкаф до вх. Б на блок на ул. „Поп Грую“ № 23, гр. Бургас. Новомонтираният КРШ ще се захранва с новоположен кабел НН, тип NAY2Y – J 4x240 мм<sup>2</sup> от табло НН на ТП „Мальовица“. Предвижда се и подмяна на съществуващата разпределителна касета с нов кабелен разпределителен шкаф на фасадата на блок на ул. „Странджа“ № 20, гр. Бургас. Новомонтираният КРШ ще се захранва с новоположен кабел НН, тип NAY2Y – J 4x240 мм<sup>2</sup> от табло НН на ТП „Мальовица“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Разглежданата площ и трасето **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **разглежданата площ няма характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

