



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2041/2)
ГР. БУРГАС, 16. 10. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ №12

ГР. КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Кабели 1kV по ул. „Братя Миладинови“, ул. „Вардар“, ул. „Д-р Г. Павлов“, ул. „Дядо Стойно“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Богориди“, ул. „В. Априлов“, ул. „Софроний“ и ул. „Щерю Русев“, гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2041/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 1kV по ул. „Братя Миладинови“, ул. „Вардар“, ул. „Д-р Г. Павлов“, ул. „Дядо Стойно“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Богориди“, ул. „В. Априлов“, ул. „Софроний“ и ул. „Щерю Русев“, гр. Айтос, община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение (ИП) се предвижда изграждане на кабелна линия 1kV по ул. „Братя Миладинови“, ул. „Вардар“, ул. „Д-р Г. Павлов“, ул. „Дядо Стойно“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Богориди“, ул. „В. Априлов“, ул. „Софроний“ и ул. „Щерю Русев“, гр. Айтос, община Айтос. Инвестиционното предложение включва:

- демонтаж на съществуващи въздушна линия ниско напрежение и ел.табла;
- полагане на кабели 1kV тип NAY2Y-J 4x240 мм² в нови и съществуващи изкопи от ТП „Пожарна“, ТП „Дядо Стойно“, ТП „Априлов“, ТП „Баня“, ТП „Пазара“ и ТП „Детски ясли“ до новомонтирани ел.табла с разпределителна част;
- монтаж на съединителна муфа на съществуващ кабел 1kV NAY2Y-J 4x185 мм² от ТП „Пожарна“, извод 2 и захранване на въздушен извод НН по ул. „Христо Ботев“;
- монтаж на нови ел.табла с разпределителна част (ЕТРЧ) и полагане на кабели 1kV за захранването им;
- полагане и изтегляне по фасади или укрепване по помощни пилони от стъклонапълнен полиестер на кабели 1kV от новомонтираните ел. табла до разпределителните табла или кабелните въводи на клиентите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Карнобат;
- реконструкция на въздушен извод 2 от ТП „Априлов“, извод 1 от ТП „Пазара“ и извод РК 7 от ТП „Баня“.

Новите кабелни линии, ниско напрежение, ще бъдат с обща дължина 2915м и ще се положат в изкопи с дълбочина 0,8м по съществуващите тротоари на населеното място.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабели 1kV по ул.,„Братя Миладинови“, ул.,„Вардар“, ул.,„Д-р Г. Павлов“, ул.,„Дядо Стойно“, ул.,„Неофит Рилски“, ул.,„Райна Княгиня“, ул.,„Богориди“, ул.,„В. Априлов“, ул.,„Софроний“ и ул.,„Щерю Русев“, гр. Айтос, община Айтос“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).



Трасето на кабела **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на Министъра на ОСВ (обн, ДВ,бр.50/02.06.2020г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

