



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2319 -11/ 30. 10. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Кабелно ел.захранване на Смесена сграда – етапи: 1- секция1, 2- секция2, 3- секция3 в УПИ I-195, кв.16, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК на гр. Бургас:

Подобект: МБКТП 1-нов и МБКТП 2-нов, в ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас;

Подобект: Кабел 20 kV от П/С "Индустрия" до МБКТП 1-нов, в ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас; Кабел 20 kV от МБКТП 1-нов до МБКТП 2-нов, в ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас;

Подобект: Кабели НН от МБКТП 1-нов и МБКТП 2-нов, в ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2319/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на многофункционална смесена сграда в УПИ I-195, кв.16, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК на гр. Бургас. За целта ще се изградят 2 трафопоста, тип МБКТП 20/0,4kV, 3x800kVA в УПИ I-195, кв.16, по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.604.195 по КК на гр.Бургас. Присъединяването им към ел. разпределителната мрежа 20kV ще е с полагане подземно на нов кабел, тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm², до новия МБКТП 1. С новоизградения кабел 20kV ще се подмени съществуващия, който ще бъде демонтиран и изведен от експлоатация. От МБКТП 1 ще се положи подземно втори нов кабел, тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm², до новия МБКТП 2. Съществуващият кабел 20kV ще бъде демонтиран и изведен от експлоатация. Ще се разработят вътрешни кабелни трасета и захранващи кабели от МБКТП 1 и 2 до електромерните табла в Секция 2 и Секция 3. Захранващото табло на Секция 1 ще бъде извън сградата, монтирано на стената на МБКТП1, непосредствено до ТНН и за него кабелно трасе не е предвидено.

Трасето на кабелите 20kV ще преминава през:

- ПИ 07079.604.219 - подземно, в съществуваща тръбна мрежа на П/С "Индустрия" и в изкоп 0,9/0,4м, в сервитута на съществуващи кабели 20 kV;
- ПИ 07079.604.79 - подземно, чрез хоризонтален сондаж в тръба и в изкоп 0,9/0,4м, в сервитута на съществуващи кабели 20 kV;
- ПИ 07079.604.56 - подземно, в изкоп 0,9/0,4м, в сервитута на съществуващи кабели 20 kV;
- ПИ 07079.604.272 - подземно, в изкоп 0,9/0,4м, в PVC тръба, в бетонен кожух, в изкоп 1,1-1,38/0,6м и в съществуваща PVC тръба, положена в изкоп преди напавата на уличната настилка;
- ПИ 07079.604.58 - подземно, в PVC тръба, в бетонен кожух, в изкоп 1,1/0,6м, в сервитута на съществуващи кабели 20 kV;

• ПИ 07079.604.175 - подземно, в изкоп 0,9/0,4м и в PVC тръба, в бетонен кожух, в изкоп 1,1/0,6м;

• ПИ 07079.604.195 - подземно, в изкоп 0,9/0,4м, в PVC тръба, в бетонен кожух, в изкоп 1,1/0,6м и в съществуваща PVC тръба, положена в изкоп преди направата на уличната настилка.

Трасето на кабелите 1кV ще преминава през ПИ 07079.604.195 -- положени по поцинковани кабелни стълби от тип LG600x60 на фирма OBO Bettermann GmbH, с височина на борда 60 мм. Кабелът ще се полага и изтегля в изкоп 0,4/0,9м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки и в PVC тръба, в бетонен кожух, в изкоп 1,1/0,6м при пресичане на пътища и подходи.

Комуникационно-транспортния достъп до трасето ще се осъществява по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани, а тротоарните настилки възстановени.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с посл. доп. и изм.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.102/2008г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасетата и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промяната.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с /пазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

