



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2394 (1) / 05. 11. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Народен юмрук 2“ до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК на гр.Бургас и полагане на кабел НН от СМ на съществуващ кабел от ТНН на ТП „Обществено хранене“ до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК на гр.Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2394/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Народен юмрук 2“ до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК на гр.Бургас и полагане на кабел НН от СМ на съществуващ кабел от ТНН на ТП „Обществено хранене“ до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК на гр.Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Народен юмрук 2“ до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК на гр.Бургас и полагане на кабел НН от СМ на съществуващ кабел от ТНН на ТП „Обществено хранене“ до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК на гр.Бургас. Полагането на кабелните трасета е с цел завишаване на мощността на съществуващ обект – „Радио ретранслатор“, ситуиран в ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КК, който се обезпечава с основно и резервно захранване. За електрозахранването се предвижда монтаж на два броя електромерни табла (ЕТ) на границата на имота. ЕТ 1 за индиретно мерене с 3 броя ТТ 300/5А ще се захрани със съществуващ кабел 1kV от ТНН на ТП „Обществено хранене“. ЕТ 2 за индиретно мерене с 3 броя ТТ 300/5А ще се захрани с кабел 1kV от ТНН на ТП „Народен юмрук 2“. Трасето на кабелите ще минава през имоти: 07079.619.107 (ул.„Странджа“ – за второстепенна улица); 07079.619.49 (ул.„Камчия“ – за второстепенна улица); 07079.619.39 (ул.„Стара планина“ – за второстепенна улица). Кабелите ще се положат и изтеглят в изкоп с размери: 0,4/0,8м, непосредствено в земя под тротоарни настилки и в PVC тръби Ø110мм, положени в изкоп с размери: 0,45/1,1м, при пресичане на ул. „Камчия“ и ул. „Стара планина“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и

чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близко разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

