



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2471 - 11 / 13. 11. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на жилищни сгради за сезонно ползване с домови ВиК връзки – сграда „В“ в ПИ с идентификатор 61056.501.652 (УПИ II-495, кв. 34Б) по КК на с.Равда, община Несебър; Монтаж на БКТП 20/04kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 61056.501.652 по КК на с.Равда, Кабели 20kV и Кабели НН“, с възложител: „ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2471/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на жилищни сгради за сезонно ползване с домови ВиК връзки – сграда „В“ в ПИ с идентификатор 61056.501.652 (УПИ II-495, кв. 34Б) по КК на с.Равда, община Несебър; Монтаж на БКТП 20/04kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 61056.501.652 по КК на с.Равда, Кабели 20kV и Кабели НН“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел.захранване на жилищни сгради за сезонно ползване с домови ВиК връзки – сграда „В“ в ПИ с идентификатор 61056.501.652 (УПИ II-495, кв. 34Б) по КК на с.Равда, община Несебър. За целта ще се изгради нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 61056.501.652 по КК на с.Равда, община Несебър. БКТП е изцяло готово изделие, изработено от висококачествен бетон, с всички необходими хидро и топлоизолации и се състои от две основни части - бетонен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетонен покрив. Новията БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери: 5.00x4.10x1.00м. Присъединяването на новия БКТП към ел.разпределителната мрежа 20kV ще се осъществи, като съществуващия кабел 20kV БКТП „кв.31“ – БКТП „кв.30“ се изведе от БКТП „кв.31“ и се муфира с нов кабел, положен подземно от новия БКТП. Кабелите 20kV ще се положат в изкопи с размери: 0,9/0,4м. Дължината на кабелното трасе 20kV е 188м. От ТНН на БКТП-нов с 2бр. нови кабели ниско напрежение ще се захранят 2бр. нови електромери. Новите електромерни табла ще се монтират на фасадата на сградата. Кабелите НН ще се положат в изкопи с размери: 0,8/0,4м. Дължината на кабелното трасе НН е 88 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на жилищни сгради за сезонно ползване с

домови ВиК връзки – сграда „В“ в ПИ с идентификатор 61056.501.652 (УПИ II-495, кв. 34Б) по КК на с.Равда, община Несебър; Монтаж на БКТП 20/04kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 61056.501.652 по КК на с.Равда, Кабели 20kV и Кабели НН“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.58/2016г.) и BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху описаните по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми независно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

