



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2547 -/1/ 23. 11. 2020  
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на две жилищни сгради, поетапно строителство - I етап - блок 1, II етап - блок 2 в ПИ с идентификатор 57491.501.693 по КК на гр. Поморие, Община Поморие (УПИ V - 620, кв. 239)“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2547/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на две жилищни сгради, поетапно строителство - I етап - блок 1, II етап - блок 2 в ПИ с идентификатор 57491.501.693 по КК на гр. Поморие, Община Поморие (УПИ V - 620, кв. 239)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на две жилищни сгради, поетапно строителство - I етап - блок 1, II етап - блок 2 в ПИ с идентификатор 57491.501.693 по КК на гр. Поморие, Община Поморие (УПИ V - 620, кв. 239). За целта на границата на ПИ с ид. 57491.501.693 по КК на гр. Поморие ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ F4), а на външната фасада на сградата в имота ще се монтират 2 броя нови електромерни табла: ЕТ В - тип ТЕПО 32М4ТЧ и ЕТ С - тип ТЕПО 31М5ТЧ. Новият кабелен разпределителен шкаф ще се захрани с нов кабел, тип NAY2Y – J 4x240 SMmm2 от ТНН на БКТП „Солено езеро 19“, находящ се в ПИ с ид. 57491.501.556 по КК на гр. Поморие. За захранване на на новите електромерни табла ще се положат два броя нови кабели от новия КРШ. Кабелите ще се положат в изкоп 0,8/0,4 м. При пресичане на уличното платно кабелите ще се изтеглят в PVC тръба ф110 в изкоп 1,1/0,6 м, заложиени в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе ще е 110 м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Имотът и трасето не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007 г, (ДВ, бр.21/2007 г) и BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-78/03.02.2009 г, (ДВ, бр.14/2009 г.).



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите близкоразположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, се установи, че **имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

