



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2573 /1/ 23. 11. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО
„КУШ ГРУП“ ЕООД
Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ. 55
ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Монтиране на фотоволтаична електроцентрала върху покривна конструкция на съществуваща сграда в имот № 000385 по КВС, м. „Стопански двор“, с. Люляково, Община Руен“, с възложител: „Куш Груп“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2573/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтиране на фотоволтаична електроцентрала върху покривна конструкция на съществуваща сграда в имот № 000385 по КВС, м. „Стопански двор“, с. Люляково, Община Руен“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на фотоволтаична електроцентрала върху покривна конструкция на съществуваща сграда в имот № 000385 по КВС, м. „Стопански двор“, с. Люляково, Община Руен. Общата мощност на централата ще е 30.00 Wp (75 бр. панели с размери 1002x2008x40 мм). Централата ще отдава ел. енергия към електроразпределителната мрежа. Имотът е с площ 8210 кв. м, с НТП – „машинна тракторна станция“, ведно с построени в него 3 бр. сгради.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/, произтичащи от условията и мерките в Становище по ЕО №1-2/2012г., издадено от Министъра на ОСВ.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, определена по реда на Закона за биологично разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com





опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора, одобрена с РМС № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.);

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе близкоразположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

