



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2519 /2/ 25. 11. 2020
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от РУ НН на ТП „510“ с идентификатор 07079.501.112.1 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.501.398 по КК на гр. Бургас за захранване на смесена сграда в същия имот”, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2519/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от РУ НН на ТП „510“ с идентификатор 07079.501.112.1 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.501.398 по КК на гр. Бургас за захранване на смесена сграда в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабелна линия НН от РУ НН на ТП „510“ с идентификатор 07079.501.112.1 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.501.398 по КК на гр. Бургас за захранване на смесена сграда в същия имот. Кабелната линия ще преминава през имоти:

- 07079.501.112 - за електроенергийно производство;
- 07079.501.304 - за второстепенна улица;
- 07079.501.293 - за второстепенна улица;
- 07079.501.398 - поземлен имот със смесен начин на трайно ползване.

Съгласно условията на договора за присъединяване от табло ниско напрежение /НН/ на ТП „510“ с идентификатор 07079.501.112.1 по КК на гр. Бургас се предвижда изтегляне на нова кабелна линия с 8 броя нови кабели, тип NAY2Y-J 4x240 mm² до 6 броя електромерни табла, тип ТЕПО, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.501.398 по КК на гр. Бургас за захранване на смесена сграда в същия имот. Предвижда се кабелите да се положат в изкоп с размери: 1,3/0,8 м., под тротоарна настилка по улици с идентификатор 07079.501.304 и 07079.501.293 и през имот с идентификатор 07079.501.112. Кабелите попадат в сервитутната зона на съществуващи кабели НН при преминаването си през имот с идентификатор 07079.501.112 по КК. Новоположените кабели се изтеглят в PVC тръби Ф160, в бетонен кожух в изкоп с размери: 1,04/1,1м., при пресичане улици с идентификатор 07079.501.304 и 07079.501.293 и в PVC тръби в ПИ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



07079.501.398 до новомонтираните електромерни табла. По цялата дължина на кабела ще се положи поцинкована стоманена шина 40/4 мм. За обекта на захранване има издадено Разрешение за строеж № И-37/21.06.2018 г. от Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

