



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2691-11/ 11. 12. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО
УЛ. „АЛБАТРОС“ №2
ГР. ПРИМОРСКО

Относно: инвестиционно предложение „Кабелни трасета 0,4кV от МТП „Росен 5“, ситуиран в ПИ с идентификатор 63029.501.602 до съществуващ стълб от ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.613 и до съществуващ стълб от ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.527 по КК на с.Росен, Община Созопол“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2691/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелни трасета 0,4кV от МТП „Росен 5“, ситуиран в ПИ с идентификатор 63029.501.602 до съществуващ стълб от ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.613 и до съществуващ стълб от ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.527 по КК на с.Росен, Община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабелни трасета 0,4кV от МТП „Росен 5“, ситуиран в ПИ с идентификатор 63029.501.602 по КК до съществуващ стълб от ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.613 и до съществуващ стълб от ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.527 по КК на с.Росен, Община Созопол. Кабелите ще бъдат положени в изкопи с размери 0,8/0,4м, при пресичане на уличното платно ще бъдат изтеглени в PVC тръба в бетонов кожух в изкоп с размери 1,1/0,6м. Трасето на кабелите ще преминава под тротоари и пътища, които са общинска собственост.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,43км) е BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите


(ДВ, бр.49/2010г.) и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

